

**Název organizace:** Okresní soud v Domažlicích

**Adresa budovy:** Paroubkova 228, 344 01 Domažlice

**tel:** +420 377 86 7800 **www:** justice.cz, **mail:** [podatelna@osoud.dom.justice.cz](mailto:podatelna@osoud.dom.justice.cz)

## **Uživatelský popis**

### **1. Přístup do budovy:**

#### **a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)**

K dispozici je 1 vyhrazené parkovací místo u hlavního vchodu do budovy a dále 1 vyhrazené parkovací místo u zadního vjezdu do budovy.

#### **b) Přístup ke vstupu do budovy**

Soudní prostory, které využívá veřejnost, jsou situovány v 1. patře budovy, kterou má ve správě ÚZSVM. K hlavnímu vchodu do budovy vede schodiště, které je vzdálené od VPS cca 5 m a od autobusové zastávky cca 200 m a není bezbariérový. .

Zadní vchod do budovy je bezbariérový (vjezd na dvůr, ze kterého je bezbariérový vstup do výtahu), vzdálený od VPS cca 10 m a od autobusové zastávky cca 100 m. Výtahem se dostaneme do přízemí, kde je k využití bezbariérové WC a následně do 1. patra, kde sídlí soud.

#### **c) Vstup do budovy**

Hlavní vstup do budovy je přístupný po schodišti (není bezbariérový). Zadní vchod do budovy je bezbariérový a vstup je umožněn po zazvonění na označený zvonek u vjezdu do dvora v severní části budovy. Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm.

### **2. Pohyb po budově – vertikální**

#### **a) Schody**

#### **b) Schodiště**

Schodiště jsou prostorná široká 200 cm.

#### **c) Plošina**

Není k dispozici na žádném schodišti.

#### **d) Výtah**

Samoobslužný výtah je z hlavního vchodu přístupný po schodišti v přízemí. Bezbariérový je výtah pouze ze dvora, kam je umožněn vstup po zazvonění. Rozměry výtahu: šířka dveří je 80 cm, šířka kabiny je 110 cm a hloubka je 150 cm. Nosnost výtahu je 670 Kg.

### **3. Pohyb po budově – horizontální**

#### **a) Dveře**

V prostorách pro veřejnost jsou dveře minimálně 80 cm široké, jednokřídlé s prahem cca 3 cm.

#### **b) Zúžený průchod**

Ne

#### **c) Kontrastní značení ploch**

V budově v prostorách pro veřejnost jsou kontrastně označeny schody.

#### **d) Navigační a orientační systém**

Zavěšena orientační mapa na každém patře budovy.

#### **e) Turnikety**

V budově nejsou umístěny turnikety.

#### **f) Klientská zóna**

Účastníci řízení čekají na prostorných chodbách, podatelna je vybavena vysokým pultem. Budova není nijak uzpůsobena pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením.

### **4. Bezbariérové WC**

#### **a) Popis umístění bezbariérového WC v budově**

Uzamčené bezbariérové WC je umístěno v přízemí budovy cca 20 m od výtahu. Klíče od toalet jsou k dispozici u justiční strážce, toalety nejsou nijak označeny.

#### **b) Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)**

Součástí toalet je předsíň, ze které jsou dva vstupy do klasických kabin a dveře na bezbariérové WC. Šířka je 230 cm a hloubka 200 cm.

#### **c) Dveře kabiny**

Dveře kabiny jsou široké 80 cm. Otvírají se do předsíně (směrem ven z kabiny) a jsou opatřeny běžnou klikou.

#### **d) Kabina**

Kabina Je široká 200 cm a hluboká je 120 cm.

**e) Vybavení kabiny**

Záchodová mísa je výšce 45 cm, vlevo od mísy je prostor 30 cm, před mísou 50 cm a vpravo 120 cm. Přístup k míse je z boku. Kabina je vybavena madly. Umyvadlo je umístěné v předsíni ve výšce 80 cm. Nouzové volání není k dispozici.

**Domažlice dne 29.6.2023**