

tel.: 485 238 111, fax: 485 238 235, e-mail: podatelna@osoud.lbc.justice.cz, IDDS: 579abps

sp. zn. 55 Spr 910/2023

Základní informace o přístupnosti objektu
Okresního soudu v Liberci a Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci

1. Přístup k objektu

Vyhrazené parkovací stání (VPS)

K dispozici jsou 2 parkovací místa u hlavního vstupu A, lze dle potřeby využít i parkoviště u dalšího vchodu do soudní budovy, určené pro parkování vozidel zaměstnanců.

Přístup ke vstupu do budovy

Široký přístup po rovné dlažbě, bez výstupků, z nádvoří mezi soudní budovou a budovou Věznice v Liberci.

Vstup do budovy

Vstup je 1,6 m široký, tvoří jej dvoukřídlé dveře, prosklené, otevírají se do stran automaticky, čidlem. Na skleněných plochách je označení organizace, jeho provozní doba, piktogramy.

2. Pohyb v objektu

Schody

Schody jsou umístěné v blízkosti hlavního vchodu, jsou betonové, obložené, protiskluzové, výška schod 16 cm.

Schodiště

Tříramenné s madly. Střední rameno šíře 240 cm, boční ramena šíře 140 cm široké. Označené žlutými terči na začátku i konci jednotlivých ramen schodiště.

Plošina

V objektu nejsou plošiny.

Výtah

Veřejnosti jsou k dispozici 2 výtahy, bezbariérové, nejsou evakuační, automaticky se otevírají, výstup je ve všech patrech přístupných veřejnosti. Dveře šíře 80 cm, kabina šíře 110 cm, hloubka 140 cm. Ovládací panel ve výši 110 cm. V kabinách výtahů jsou zrcadla, madla, sklopné sedátko. Manipulační plocha před výtahy je dostatečná.

Dveře

Pohyb osob v prostoru pro veřejnost bez dveří, vstupy do jednacích síní a dalších traktů dvoukřídlé, 150 cm široké.
Bez prahů. Otevírání na kliku.

Zúžený průchod

V budově není zúžený průchod.

Kontrastní značení ploch

Schody označeny žlutými terči.

Skleněná plocha na hlavním vstupu označena piktogramy.

Navigační a orientační systém

Při vstupu do budovy soudu hlavním vchodem je na zdi nainstalovaný monitor, na němž jsou k dispozici oznámení o jednotlivých jednáních, konaných příslušný den. V čele každého patra jsou informační tabule s označením jednotlivých úseků obou soudů.

Akustickým signálem pro osoby se zrakovým postižením soudní budova vybavena není.

Turnikety

V budově nejsou turnikety.

Klientská zóna

Po vstupu do budovy vlevo jsou podatelny. Možnost občerstvení také vlevo, kde jsou umístěny nápojové automaty a bufet. Pánské, dámské a, bezbariérové WC je v přízemí a 1. patře.

Soudní budova nedisponuje sníženou přepážkou, vodicí linií, přepážko a indukční smyčkou pro osoby se sluchovým postižením, ani možností zajištění tlumočení do znakové řeči.

3. Sociální zařízení

Popis umístění bezbariérového WC v budově

V přízemí a 1. patře jsou bezbariérová WC s možností vjezdu vozíčkářů (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 175 cm, hloubka 210 cm). Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven.

Předsín (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

Bez předsíně

Dveře kabiny

Šířka dveří 90 cm; kabina šířka 175 cm, hloubka 210 cm). Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven.

Kabina

Šířka kabiny 175 cm, hloubka 210 cm, osvětlení spínané automaticky.

Vybavení kabiny

Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je z čela.

Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 75 cm).

Toaletní mísa je vybavena dvěma pevnými madly.

Výška horní hrany sedátka – 50 cm

Vzdálenost ke stěně z obou stran mísy – zleva 44 cm, zprava 91 cm

Umyvadlo a zrcadlo je nastaveno ve výšce, odpovídající výšce invalidního vozíku.

Umyvadlo – typ Jika, umístěné ve výši 75 cm, rozměry umyvadla: 34 cm hluboké, 40 cm široké, hrany zaoblené, baterie páková, směšovací

Zrcadlo – rozměry vyhovující, tj. 60 cm vysoké, 50 cm široké

Světlo spínané automaticky, umyvadlo ve výši 75 cm.

Ovladač signalizačního systému nouzového volání k dispozici není.

Liberec 29. 6. 2023

Mgr. Kamila Brachová
ředitelka správy soudu