

Základní informace o přístupnosti

Název instituce

Okresní soud v Litoměřicích

Adresa

Na Valech 525/12, 412 97 Litoměřice

Přístupnost veřejnosti

1. PP – 3. NP

Kontakt:

TEL: +420 416 721 111

WEB:

E-mail: podatelna@osoud.ltm.justice.cz



1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: **ANO**

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): **ANO**

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: **ANO**, zastávka **u pošty** se nachází 200 m od objektu vpravo

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): **ANO**

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: **NE**

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: **ANO** – 13 schodů před hlavním vchodem a 12 schodů k vestibulu na úrovni 1. nadzemního podlaží.
- rampa: **NE**
- zvedací plošina: **NE**

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: **NE** (*pokud ano, prosím, uveďte, v jaké výšce je umístěn*)
- **interkom: ANO s přenosem obrazu ke stanovišti justiční stráže, ve výšce 157 cm, slouží v době uzamčení budovy**

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: **ANO**

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: **ANO**

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): **ANO**

Za vstupními dveřmi se nachází schody: **ANO**

Schody lze překonat rampou: **NE**, zdvihací plošinou: **NE**

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: **NE**

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: **ANO – šířka nájezdové rampy je 95 cm se zábradlím**
- zdvihací plošinou: **NE**
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: **NE**

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: **NE**
- **interkom: ANO ve výšce 157 cm, slouží k přivolání justiční stráže pro obsluhu zabezpečeného výtahu v 1. PP**

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: **ANO**

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: **ANO o šířce 81 a 74 cm**

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): **NE**

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: **ANO - instituce sídlí v 1. a 2. nadzemním podlaží**

V budově se nachází schodiště: **ANO**

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: **NE**

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: **ANO** všechna podlaží **1. PP až 4. NP jsou výtahem obsloužena**

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): **ANO**
- Výtah je průchozí: **ANO**
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 – 120 cm: **ANO**
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: **ANO**
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: **NE**
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): **ANO**
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: **ANO ve výšce 91 cm**
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: **ANO**
 - dotykový displej: **NE**
 - zrcadlo: **ANO**
 - sklopné sedátko: **ANO**
 - madlo: **ANO**
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: **NE**
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: **ANO**
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: **ANO**
 - indukční smyčka se symbolem: **NE**
 - interkom: **NE**

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: **ANO**

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: **NE**

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): **ANO**

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: **NE**

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: **NE**

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO/NE (*pokud ano, prosím, specifikujte*)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): **NE**

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: **NE**

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: **ANO informační centrum**

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: **ANO výška pultu je 76 cm**

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodicí linie: **NE**

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: **NE**

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: **NE**

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: **NE**

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: **NE**

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: **NE**

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: **NE**

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: **ANO** nachází se v 1. podzemním patře a otevírají se mechanicky směrem ven. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 135 cm).

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: **NE Toaleta je uzamčená, klíč je k dispozici v přízemí u stanoviště justiční stráže.**
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: **NE**
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: **ANO**
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: **NE**
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: **ANO**

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: **ANO - šířka 205 cm, hloubka 172 cm**

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: **ANO**

Dveře se otevírají ven: **ANO**

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce **48 cm**
- pevné madlo: **ANO**
- sklopné madlo: **ANO**
- velké umyvadlo: **ANO**
- malé umývátko: **NE**
- zrcadlo: **ANO**
- ovladač nouzové signalizace: **ANO**
- přebalovací pult: **NE**