

Základní informace o přístupnosti

Okresní soud ve Strakonících

Smetanova 455, 386 23 Strakonice

Kontaktní osoba: Ing. Andrea Marešová, Ing. Blanka Kubelová

Tel: +420 383 355 111, 383 355 161

E-mail: podatelna@osoud.sce.justice.cz

Internetová stránka: <https://www.justice.cz/web/okresni-soud-ve-strakonících/>

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

Jedno vyhrazené parkovací stání se nachází přes ulici Smetanova na parkovišti okresního soudu před hlavním vchodem. Parkování vozidel osob se zdravotním postižením je také možné ve dvoře budovy - vjezd z ulice Žižkova s dostupností až k nájezdové rampě – kapacita 2 osobní automobily.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): NE – před budovou okresního soudu je nutné zdolat nájezd na chodník

ANO – ve dvoře okresního soudu

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Zastávka autobusové dopravy v ulici Radomyšlská I (autobusové linky 1, 2, 4, 5), jejíž vzdálenost od budovy soudu je po chodníku 117 m, povrch silnice i chodníku je tvořen kamennými dlažebními kostkami.

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- přístupový chodník z neklouzavé betonové zámkové dlažby, chodník a pevněná plocha jsou vymezeny zvýšenými kamennými obrubami. Tato plocha je v rovině bez sklonů
- schodiště: ANO
žulové schodiště o pěti stupních opatřeno ocelovým zábradlím ve výši 90 cm.
- rampa: ANO
dvouramenná nájezdová rampa o šířce ramene 105 cm a celkové délce 1 210 cm, jejíž povrch je tvořen protiskluzovou keramickou dlažbou. Je opatřena ocelovým zábradlím ve výši 90 cm.
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO ve výšce 70 cm
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- na levém sloupku před hlavním vchodem je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu z ulice Žižkova.

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Vstupní dveře jsou jednokřídlé prosklené o šířce 90 cm s mechanickým otevíráním dovnitř. Prosklené plochy dveří jsou označené výstražnými čtverci. Za dveřmi se nachází stanoviště justiční stráže.

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO

Schody se nacházejí za stanovištěm justiční stráže.

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu:
ANO

Alternativní bezbariérový vchod:

Je zřízen z ulice Žižkova přes dvůr. Dvůr je uzavřený elektrickými rolovacími vraty. U vrat vlevo ve výši 97 cm se nachází interkom. Na základě zavonění vrata otevřou příslušníci justiční stráže.

Venkovní přístupové komunikace včetně nájezdové rampy jsou tvořeny neklouzavou betonovou zámkovou dlažbou a středně hrubým povrchem kamenné dlažby a venkovních schodišťových stupňů. Vjezd z ulice Žižkova k vratům má spád do 12 %. Výškové rozdíly na vnějších komunikacích nepřesahují 20 mm. Bezbariérový vstup je označen směrovou tabulí a piktogramem.

Budova soudu je přístupná pro osoby se zdravotním postižením ve všech podlažích prostřednictvím výtahu. Výškové rozdíly na vnitřních komunikacích nepřesahují 20 mm.

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: ANO

Vstup je tvořen zastřešenou nájezdovou rampou o délce 540 cm v šikmé části a 150 cm v rovné části

- zdvihací plošinou: NE
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO
ve výši 98 cm vpravo vedle vstupních dveří
- Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Prosklené dveře o šířce 90 cm (pravé s otevíráním ven) s mechanickým otevíráním. Prosklené plochy dveří a zasklení nájezdové rampy jsou označeny výstražnými čtverci.

- Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE
- Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Otevření dveří provedou příslušníci justiční stráže, následuje zádveří o rozměrech 170 cm x 390 cm, na které navazuje nájezdová rampa ve tvaru písmene L se sklonem do 8,00 % a odpočívadly se sklonem do 2 % s povrchem z protiskluzové keramické dlažby. Rampa se skládá ze tří šikmých částí a tří odpočívadel. Celková délka je cca 1 010 cm, přičemž šířka první části rampy je 132 cm a šířka druhé části je 126 cm. Nájezdová rampa je opatřena zábradlím ve výši 90 cm. Ve výši 25 cm nad zemí je umístěna vodící tyč zábradlí. Rampa je zakončena jednokřídlými kyvnými dveřmi s šířkou průjezdu 80 cm, které jsou opatřeny madlem ve výši 90 cm. Rampa ústí do komunikačního prostoru ve středu budovy.

Po pravé straně na centrální chodbě se nachází výtah.

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO

Okresní soud sídlí v celé budově. Budova má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží. Vstup do budovy je v prvním nadzemním podlaží

V budově se nachází schodiště: ANO

Všechna podlaží budovy jsou propojena dvouramennými schodišti, která jsou opatřena středovým kovovým zábradlím s dřevěným madlem ve výši 105 cm. Mezi jednotlivými podlažími jsou dvě schodišťová ramena oddělená mezipodestou.

Schody jsou ve schodišťových ramenech – jedná se o žulové schodišťové stupně o rozměrech 34 cm (hloubka) x 15 cm (výška) v počtu 11 – 13 schodišťových stupňů na jedno rameno. Schodišťová ramena mají různou šířku od 90 cm po 250 cm První a poslední schodišťový stupeň je barevně odlišený.

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO

- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 cm – 120 cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE

- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO/NE (pokud ano, prosím, uveďte výšku umístění ovládacího panelu)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO ve výši 85 cm – 110 cm
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: NE
 - sklopné sedátko: ANO
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

O doprovod je možné požádat při vstupu do budovy příslušníka justiční stráže

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): ANO

Je nainstalovaný orientační a informační systém. V centrální chodbě v prvním nadzemním podlaží jsou umístěny orientační tabule včetně umístění kanceláří

v podlaží a čísla dveří. Jednotlivé kanceláře jsou označeny informačními tabulkami s číslem místnosti a jmény zaměstnanců a soudců.

V každém podlaží v centrální chodbě je vyvěšený požárně evakuační plán.

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO

Bezbariérové WC je umístěno v prvním nadzemním podlaží v centrální chodbě. Dveře jsou označeny piktogramem bezbariérového WC.

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: NE
Klíč je v informačním centru ve stejné chodbě.
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO

místnost má rozměry: šířka 290 cm a hloubka 136 cm - 182 cm.

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO

Dveře jsou jednokřídlé o šířce 83 cm s mechanickým otevíráním. Jsou opatřené madlem ve výši 89 cm. V případě nouze je zámek dveří odjistitelný z vnější strany dveří.

Dveře se otevírají ven: ANO

Toaleta je osazena mísou s výškou horní hrany sedátka 49 cm, k níž je přístup z pohledu od vstupu do kabiny zleva, s prostorem pro vozík vedle WC mísy o šířce 80 cm. Mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Tlačítkové splachování je umístěno nad mísou ve výši 105 cm.

Místnost je dále vybavena umyvadlem ve výši 85 cm s prodlouženou pákovou baterií ve výši 97 cm, pevným madlem po pravé straně od umyvadla ve výši 79 cm, jedním zrcadlem nad umyvadlem po celé šíři stěny (136 cm) s výškou 110 cm – 199 cm a druhým zrcadlem po levé straně umyvadla ve výšce 89,5 – 129,5 cm a elektrickým vysoušečem rukou ve výši 99 cm.

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 49 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umyvadlo: ANO

Horní hrana umyvadla je ve výši 85 cm s výtokovou baterií s prodlouženým pákovým ovládáním ve výši 97 cm, pevným madlem po pravé straně od umyvadla ve výši 79 cm, jedním a elektrickým vysoušečem rukou ve výši 99 cm.

- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO

zrcadlo je nad umyvadlem po celé šíři stěny (136 cm) s výškou 110 cm – 199 cm, druhé zrcadlo je po levé straně umyvadla ve výšce 89,5 cm – 129,5 cm

- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE