

adresováno všem soudům České republiky  
prostřednictvím jejich datových schránek

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE      NAŠE ZNAČKA      VYŘIZUJE/LINKA      DNE  
(uvádějte vždy v odpovědi)

01. 02. 2023

VĚC: žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSvPřInfo“)

Vážený zástupci soudu,

dovoluji se na Vás obrátit se zdvořilou žádostí o poskytnutí informací podle ustanovení § 4 a násl. ZSvPřInfo, které se týkají působnosti vykonávané Vaším soudem v budově/budovách ve které/kterých Váš soud sídlí a vykonává svou činnost (dále jen „**Soudní budovy**“).

Povinný subjekt (konkrétní soud) ve smyslu ZSvPřInfo je identifikován označením příjemce datové zprávy, kterému byla tato žádost o poskytnutí informace doručena.

Požadované informace potřebuji pro svou odbornou publikační činnost s oblasti *práva náhrady škody a předcházení vzniku škod*.

Ve všech Soudních budovách existují rozvody vody, které jsou jejich součástí.

Rozvody vody jsou tvořeny vodovodním potrubím a uzávěry vody [hlavním uzávěrem vody, páteřními uzávěry vody (kulovými ventily), rohovými ventily (u baterií, WC, myček nádobí apod.)].

Součástí rozvodů vody v Soudních budovách jsou i běžně používané flexibilní připojovací hadice z gumy a kovového opletu (dále jen „**Flexibilní hadice**“).

Vzorová ukázka Flexibilní hadice:



Správa Soudních budov je hrazena z veřejných prostředků (rozpočtu soudu). Provádění kontroly a výměny Flexibilních hadic v Soudních budovách spadá pod pojem *správa Soudních budov*.

K používání Flexibilních hadic v Soudních budovách a ke správě rozvodů vody v Soudních budovách směřuji mé otázky:

- 1) Má Váš soud zpracovanou interní směrnici (metodiku, provozní řád, vnitřní bezpečnostní předpis apod.), kterým jsou stanoveny povinnosti týkající se pravidelné kontroly a výměny Flexibilních hadic v Soudních budovách a uzavírání rozvodů vody v Soudních budovách mimo pracovní dobu (na noc, na soboty, neděle, svátky)? V případě pozitivní odpovědi, prosím o zaslání takové interní směrnice a další otázky považujte za bezpředmětné.


Pro případ negativní odpovědi na otázku 1) prosím o odpovědi na následující otázky.

- 2) V jakých intervalech a jakou formou jsou prováděny kontroly Flexibilních hadic v Soudních budovách?
- 3) V jakých intervalech a na základě jakých skutečností/podnětů jsou prováděny v Soudních budovách výměny Flexibilních hadic?
- 4) Uzavírají se v Soudních budovách vodovodní ventily [hlavní uzávěr vody, páteřní uzávěry vody (např. podle jednotlivých pater budovy nebo samostatných větví vodovodních rozvodů)] na dobu mimo běžnou provozní dobu Vašeho soudu (na noc, na soboty, neděle, svátky) tak, aby se předcházelo riziku vzniku škody na majetku v případě prasknutí Flexibilních hadic v době, kdy není Soudní budova v běžném provozu? Pokud ano, na jakou dobu?

Požadované odpovědi/informace mi prosím zašlete v zákonem stanovené lhůtě do mé datové schránky (ID datové schránky: **gpcc8in**).

Děkuji za součinnost.

V dokonalé úctě a s přáním pevného zdraví



DATOVOU SCHRÁNKOU