

Analýza přístupnosti budovy Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí, Legií 1374, 757 01 Valašské Meziříčí pro osoby s postižením

Název organizace: Okresní soud ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí

Adresa budovy: Legií 1374, 757 01 Valašské Meziříčí

tel: +420 571 755 111, **www:** justice.cz/web/okresni/soud/ve/vsetine/

e-mail: podatelna@osoud.vst.justice.cz

Uživatelský popis

1. Přístup do budovy:

a) **Vyhrazené parkovací stání (VPS)**

U budovy soudu jsou 3 vyhrazená parkovací stání. Dále je před budovou soudu dostupné parkoviště s dostatečnou kapacitou parkovacích míst. Zároveň je možné využít dopravního spojení místní MHD, konkrétně autobusové zastávky 40. pluku ve vzdálenosti 350 m od hlavního vstupu do budovy Okresního soudu. Tato zastávka je dostupná linkou MHD č. 10.

b) **Přístup ke vstupu do budovy**

Hlavní vstup do budovy je z ulice Legií.

c) **Vstup do budovy**

Vstup do budovy ve středové části tvoří otočný turniket o poloměru 115 cm, s šířkou vstupu 160 cm a po stranách 2 ks jednokřídlých mechanicky ovládaných dveří s šířkou 102 cm, které se otvírají směrem ven. Před vstupem do budovy jsou ve střední části 2 schody o výšce 12 cm a celkové šířce 500 cm. Z pravé i levé strany je vstup přístupný po nájezdové rampě o šířce 125 cm. Schody i rampy jsou osazeny zábradlím po obou stranách ve výšce 95 cm.

2. Pohyb po budově – vertikální

a) **Schody**

Ve vstupní části se nenacházejí žádné schody.

b) **Schodiště**

Schodiště v budově je přístupné z vestibulu a atria budovy. Schodiště je dostatečně široké a je rozděleno mezipatrem Z 1. podlaží vede schodiště po pravé a levé straně v šířce 145 cm, má 15 schodů o výšce každého 16 cm. V mezipatře se spojí a pokračuje do 2. podlaží schodištěm o šířce 230 cm, které má 12 schodů o výšce každého 16 cm. Z 2. podlaží pokračuje schodiště po pravé a levé straně v šířce 145 cm, má 11 schodů o výšce každého 16 cm. V mezipatře se spojí a pokračuje do 3. podlaží schodištěm o šířce 230 cm, které má 10 schodů o výšce každého 16 cm. První a poslední schody nejsou výrazně barevně označeny. Schodiště je v celé délce po obou stranách osazeno zábradlím ve výšce 118 cm.

c) Plošina

Plošina není v budově instalována.

d) Výtah

První až třetí podlaží propojuje prosklený výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) a výtah ve stěně (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm). Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je po celém obvodu vybavena madlem ve výšce 95 cm a zrcadlem na čelní stěně (pouze výtah ve stěně). Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 120 cm. Výška ovladačů uvnitř klece nepřesahuje 125 cm. K dispozici je hlasové oznámení stanic. Ovládací tlačítka jsou označena také Braillovým písmem. Tyto výtahy nejsou evakuační.

3. Pohyb po budově – horizontální

a) Dveře

Dveře v budově přístupné účastníkům řízení jsou jednokřídlé mechanicky ovládané v minimální šířce 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven, vyjma jednací síně č. 235, kde se otevírají dovnitř. Prahy nejsou u dveří instalovány.

b) Zúžený průchod

U vstupu je zúžený průchod přes bezpečnostní rám a to na 75 cm a dále v prostoru mezi rámem a stanovištěm justiční stráže a to na 88 cm. Dále je zúžený průchod v přístupu k jednací síni č. 235, kde se nacházejí dvoukřídlé dveře se skleněnou výplní, které jsou trvale otevřeny a průchod činí 150 cm.

c) Kontrastní značení ploch

Kontrastní značení ploch není k dispozici.

d) Navigační a orientační systém

Orientační systém je umístěn ve vestibulu budovy. Je zde uvedeno číslo kanceláře, podlaží a příslušné oddělení. Akustický signál ani použití Braillova písma není k dispozici. Další orientační tabule v budově nejsou umístěny. Značení jednotlivých místností je umístěno vedle dveří, a to včetně názvu oddělení a jmen pracovníků.

e) Turnikety

Turnikety v budově nejsou umístěny. Vstup a omezení návštěv zajišťuje Justiční stráž.

e) Klientská zóna

V budově je zřízeno informační centrum, kde se jedná s žadateli a účastníky řízení. Je dostatečně prostorné i pro pohyb osob na invalidním vozíku. Informační centrum je přístupné mechanicky ovládanými levými dveřmi, které se otevírají dovnitř, o šíři 80 cm.

4. Bezbariérové WC

a) Popis umístění bezbariérového WC v budově

Bezbariérové WC je umístěno v 1. podlaží budovy, stejně jako ostatní návštěvnická WC. Od vchodu nalevo se nachází WC ženy, napravo WC muži.

b) Předsín (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

WC bezbariérové muži je přístupné z předsíně. Do ní vedou levé mechanické dveře šíře 80 cm, které se otevírají směrem ven. Na dveřích je instalováno madlo ve výšce 90 cm. Šířka předsíně je 160 cm a její hloubka 177 cm. V předsíni nejsou žádné další překážky ani vybavení.

WC bezbariérové ženy je přístupné z předsíně. Do ní vedou pravé mechanické dveře šíře 80 cm, které se otevírají směrem ven. Na dveřích je instalováno madlo ve výšce 90 cm. Šířka předsíně je 160 cm a její hloubka 160 cm. V předsíni nejsou žádné další překážky ani vybavení.

c) Dveře kabiny

WC bezbariérové muži je přístupné z předsíně jednokřídlými levými dveřmi o šířce 80 cm. Dveře se otevírají mechanicky směrem ven, jsou opatřeny madlem ve výšce 90 cm a jsou zevnitř uzamykatelné.

WC bezbariérové ženy je přístupné z předsíně jednokřídlými pravými dveřmi o šířce 80 cm. Dveře se otevírají mechanicky směrem ven, jsou opatřeny madlem ve výšce 90 cm a jsou zevnitř uzamykatelné.

d) Kabina

WC bezbariérové muži má kabinku o šířce 160 cm a hloubce 170 cm. Přístup k míse je z pohledu od vstupu do kabiny zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 80 cm).

WC bezbariérové ženy má kabinku o šířce 160 cm a hloubce 170 cm. Přístup k míse je z pohledu od vstupu do kabiny zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 80 cm).

e) Vybavení kabiny

Pro použití mísy je kabina vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Umyvadlo o šířce 60 cm a hloubce 57 cm je opatřeno madlem a stranovou pákovou baterií. Vedle mísy je umístěn odpadkový koš výšky 54 cm a průměru 30 cm. Kabina je vybavena tlačítkem pro přivolání pomoci.

f) Další vybavení

Žádné další vybavení není k dispozici

5. Ostatní důležitá upozornění pro OZP

Budova je vybavena akustickým majákem.