

Analýza přístupnosti budovy Okresního soudu ve Vsetíně, Horní nám. 5, 755 39 Vsetín pro osoby s postižením

Název organizace: Okresní soud ve Vsetíně

Adresa budovy: Horní nám. č. 5, 755 39 Vsetín

tel: +420 571 484 511, **www:** justice.cz/web/okresni/soud/ve/vsetine/

e-mail: podatelna@osoud.vst.justice.cz

Uživatelský popis

1. Přístup do budovy:

a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)

U budovy soudu nejsou vyhrazená parkovací stání. Je možné využít VPS na parkovišti mezi budovami Maštalisek (tzv. Podnikatelský inkubátor) a Okresního soudu. Zde jsou 3 VPS ve vzdálenosti cca 100 m od hlavního vstupu. Dále je možné využít parkovací stání před budovou Staré radnice (40 m), před budovou bývalého Okresního úřadu – Horní náměstí č. 31 (110 m) a parkoviště Horní náměstí (200 m). Zároveň je možné využít dopravního spojení místní MHD, konkrétně autobusové zastávky Horní náměstí ve vzdálenosti 115 m od hlavního vstupu do budovy Okresního soudu. Tato zastávka je dostupná linkami MHD č. 6, 8 a 16.

b) Přístup ke vstupu do budovy

Hlavní vstup je do čela budovy z chodníku Horního náměstí.

c) Vstup do budovy

Vstup do budovy tvoří dvoukřídlé dveře, které se otevírají automaticky do stran. Šířka průchodu je dostatečná (180 cm). Před vstupem do budovy je 1 schod o výšce 9 cm a celkové šířce 450 cm.

2. Pohyb po budově – vertikální

a) Schody

Ze zádveří je přístup do budovy po schodišti, které je opatřeno plošinou pro imobilní účastníky. Schodiště má celkem 8 schodů. První schod má výšku 10 cm, ostatní následující pak 15 cm. Šířka schodiště je 290 cm a na levé straně, při pohledu od vstupu do budovy, je instalováno zábradlí ve výšce 103 cm. Schodiště vede do vestibulu v přízemí.

b) Schodiště

Schodiště spojuje jednotlivá patra budovy a je vždy rozděleno na tři části dvěma podestami. První část má 9 schodů, druhá 6 schodů a třetí 9 schodů. Všechny schody mají výšku 14 cm. Schodiště je dostatečně široké a to 172 cm. První a poslední schody jsou výrazně barevně označeny. Schodiště je po obou stranách osazeno zábradlím ve výšce 116 cm.

c) Plošina

Plošina pro vstup do budovy je obsluhována pracovníky justiční stráže. Nosnost plošiny je do 250 kg.

d) Výtah

Suterén až třetí patro propojuje výtah (automaticky otevírané dveře - šířka 90 cm; klec šířka 115 cm, hloubka 142 cm). Pro veřejnost je však výtah použitelný pouze mezi přízemím až třetím patrem. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem na pravé stěně ve výšce 100 cm. Sklopné sedátko je k dispozici. Zrcadlo není ve výtahu instalováno. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 120 cm. Výška ovladačů uvnitř klece je 134 cm. K dispozici je hlasové oznámení stanic. Ovládací tlačítka jsou označena také Braillovým písmem. Tento výtah není evakuační.

3. Pohyb po budově – horizontální

a) Dveře

Dveře v budově přístupné účastníkům jsou jednokřídlé v minimální šířce 90 cm. Dveře jsou mechanicky ovládané a otevírají se směrem dovnitř. Výška prahů je 2,5 cm.

b) Zúžený průchod

V přízemí v přístupu k informačnímu centru a jednací síni č. 4 je zúžený průchod dveřmi se skleněnou výplní. Trvale je otevřeno jedno křídlo o šíři 82 cm. V případě potřeby lze průchod zvětšit na šířku 166 cm. Další zúžené průchody se nacházejí v 1. a 2. patře, směrem k pokladně a jednací síni č. 17, resp. směrem k jednací síni č. 29. Jde opět o dveře se skleněnou výplní, kdy jsou trvale otevřena obě křídla o celkové šířce 166 cm. Poslední zúžený průchod se nachází v 1. patře směrem k jednací síni č. 23. Jde o dvoukřídlé plné dveře, které jsou trvale otevřeny a průchod má šířku 140 cm.

c) Kontrastní značení ploch

Kontrastní značení ploch je k dispozici na schodištích a upozorňuje na výškové rozdíly podlahy.

d) Navigační a orientační systém

Orientační systém je umístěn v zádveří hlavního vchodu do budovy. Je zde uvedeno číslo kanceláře, patro a příslušné oddělení. Akustický signál ani použití Braillova písma není k dispozici. Další orientační tabule v budově nejsou umístěny. Značení jednotlivých místností je umístěno na dveřích, a to včetně názvu oddělení a jmen pracovníků.

e) Turnikety

Turnikety v budově nejsou umístěny. Vstup a omezení návštěv zajišťuje Justiční stráž.

f) Klientská zóna

V budově je zřízeno informační centrum, kde se jedná s žadateli a účastníky řízení. Je dostatečně prostorné i pro pohyb osob na invalidním vozíku.

4. Bezbariérové WC

a) Popis umístění bezbariérového WC v budově

Bezbariérové WC je umístěno v levé části přízemí, stejně jako ostatní návštěvnická WC. Toaleta je uzamčená, klíč je k dispozici na vyžádání v přízemí u justiční stráže.

b) Předsín (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

Bezbariérové WC není přístupné z předsíně.

Ostatní návštěvnické WC jsou dostupné z předsíně. Konkrétně WC ženy je přístupné pravými mechanickými dveřmi šíře 70 cm, které se otevírají do předsíně o rozměru 100 x 270 cm. Zde se nachází na protější stěně vůči dveřím umyvadlo o šíři 54 cm a hloubce 45 cm, pod ním je umístěn odpadkový koš výšky 54 cm a průměru 30 cm.

WC muži je přístupné levými mechanickými dveřmi šíře 70 cm, které se otevírají do předsíně o rozměru 100 x 270 cm. Zde se nachází na protější stěně vůči dveřím umyvadlo o šíři 54 cm a hloubce 45 cm, pod ním je umístěn odpadkový koš výšky 54 cm a průměru 30 cm.

c) Dveře kabiny

Jsou zde jednokřídlé levé dveře o šířce 90 cm. Dveře se otevírají mechanicky směrem ven, jsou opatřeny madlem ve výšce 80 cm a jsou zevnitř uzamykatelné.

d) Kabina

Kabina bezbariérového WC je samostatná (šířka 244 cm, hloubka 220 cm). Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 135 cm).

e) Vybavení kabiny

Pro použití mísy je kabina vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Umyvadlo je opatřeno madlem (ve výšce 78 cm a délky 55 cm) a stranovou pákovou baterií. Kabina je vybavena tlačítkem pro přivolání pomoci.

f) Další vybavení

Žádné další vybavení není k dispozici

5. Ostatní důležitá upozornění pro OZP

Budova není vybavena akustickým majákem.