

## Přístupnost soudních budov

<b>Název soudu:</b>	<b>Okresní soud ve Vsetíně</b>
---------------------	--------------------------------

*Poznámka: zaškrtněte křížkem - X a vyplňte údaje*

### A/ Pohyb po budově soudu

#### Pohybové postižení

<b>1</b>	Lze výškové rozdíly v budově (schodiště, vyrovnávací stupně, prahy vyšší než 2 cm atd.) překonat pomocí rampy, výtahu, schodišťové plošiny?	<b>ANO</b>	<b>X</b>	<b>NE</b>	
	V případě jiného řešení popište jak.				
<b>2</b>	Jsou vstupní dveře do budovy široké?	<b>800 mm</b>		<b>900 mm</b>	
	jiná změřená šířka	1800 mm			
<b>3</b>	Jsou ostatní dveře (do soudních síní) široké?	<b>800 mm</b>		<b>900 mm</b>	<b>X</b>
	jiná změřená šířka				
<b>4</b>	Jsou v budově bezbariérové toalety?	<b>ANO</b>	<b>X</b>	<b>NE</b>	
<b>5</b>	Jaké jsou rozměry bezbariérového WC?	2600 mm x 2200mm			
<b>6</b>	Jsou vstupní dveře a dveře bezbariérových WC opatřena madlem ve výšce cca 900mm?	<b>ANO</b>	<b>X</b>	<b>NE</b>	
		pouze WC			
<b>7</b>	Jsou vstupní turnikety nebo jiná bezpečnostní zařízení doplněna variantním přístupem (otvíravé dveře) pro osoby s pohybovým postižením?	<b>ANO</b>		<b>NE</b>	<b>X</b>
<b>8</b>	Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1000 x 1250 mm?	<b>ANO</b>		<b>NE</b>	<b>X</b>
	Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1100 x 1400 mm?	<b>ANO</b>	<b>X</b>	<b>NE</b>	
	jiný změřený půdorys				
<b>9</b>	Je šířka dveří výtahu min. 800 mm?	<b>ANO</b>	<b>X</b>	<b>NE</b>	

Požadavky vyplývají ze stavebního zákona č.183/2006 Sb. a z prováděcích vyhlášek SZ - vyhláška č.398/2009 Sb.

--	--	--	--	--

### Sluchové postižení

10	Je v soudních síních osazena indukční smyčka?	ANO		NE	X
11	Je u informací (resp. v recepci nebo u ostrahy) umožněn indukční poslech?	ANO		NE	X
12	Je možné si při jednání vybrat a zajistit tlumočení pro sluchově postižené?	ANO	X	NE	
	tlumočnick z oboru znakové řeči				

### Zrakové postižení

13	Je v budově dodržen vizuální kontrast na schodištích? ( <i>Jde o kontrast každého prvního a posledního stupně v každém schodišťovém rameni oproti podlaze</i> )	ANO	X	NE	
14	Je výtah vybaven akustickým výstupem a osazen popiskami v Brailově písmu?	ANO		NE	X

### B/ Vnější přístup k budově soudu

#### Pohybové postižení

15	Je od nejbližších zastávek MHD bezbariérový přístup do budovy? ( <i>Jde zejména o snížené nájezdy na chodníky</i> )	ANO		NE	X
16	Je u budovy vyhrazené parkovací místo pro ZTP?	ANO		NE	X
17	Je bezbariérový přístup do budovy hlavním vchodem?	ANO	X	NE	
	<i>(Jde o přístup do budovy bez vyrovnávacích stupňů nebo bez schodů, nebo přístup pomocí rampy, plošiny nebo výtahu) Poznámka: (přístup z chodníku bez vyrovnávacích stupňů nebo bez schodiště, pomocí rampy, plošiny, výtahu)</i>				
18	Je bezbariérový přístup do budovy jiným vchodem? ( <i>Jde o boční nebo zadní vchod, vjezd pro zásobování atd.</i> )	ANO		NE	X

Požadavky vyplývají ze stavebního zákona č.183/2006 Sb. a z prováděcích vyhlášek SZ - vyhláška č.398/2009 Sb.

	Jakým vchodem?	žádným
--	----------------	--------

**Zrakové postižení**

<b>19</b>	Je na budově umístěn akustický majáček (s naváděcím tónem)?	<b>ANO</b>		<b>NE</b>	X
-----------	---	------------	--	-----------	---