

Analýza přístupnosti budovy pro osoby s postižením

Název organizace:	Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
Adresa budovy:	Strojírenská 2210/28, 591 19 Žďár nad Sázavou
www	justice.cz/web/okresni-soud-ve-zdaru-nad-sazavou
Email:	podatelna@osoud.zds.justice.cz
Telefon (spojovatelka-informační centrum)	+ 420 566 682 611
Telefon (justiční stráž)	+ 420 566 682 570
Telefon (přivolání pomoci-bezpečnostní ředitel)	+ 420 566 682 530

Obecné informace:

Popis budovy:

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou sídlí ve Společné administrativní budově ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 2210/28. Jedná se o budovu z roku 1996, hliníkové konstrukce, ypsilonového půdorysu, který tvoří jeden komplex s přilehlým parkovištěm. Budova je vymezena ulicemi Dvořákova, Strojírenská a Nádražní.

Část soudu je majetkem České republiky a právo k hospodaření má Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou. Část okresního soudu má 5 podlaží (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP) a je zakončená rovnou střechou.

Část okresního soudu je vybavena služebním výtahem určeným pro přepravu osob (zaměstnanců) a nákladů. Pro pohyb veřejnosti do jednotlivých podlaží slouží 2 točitá schodiště a 2 ks atriiových výtahů, které jsou bezbariérové.

Soudní prostory nejsou rozděleny na veřejně přístupné a veřejně nepřístupné. Veřejně přístupné jsou všechny prostory s výjimkou 1.PP, garáže, spisovny. Některé místnosti si pronajímá Vězeňská služba.

Každé podlaží má svůj samostatný vstup. Vstup do jednacích síní je přes stanoviště JS, kde je prováděna kontrola vstupujících osob, věci a zavazadel za pomoci detekčního rámu a RTG. Pouze zadní část (=služební vchod) soudu má jeden vstup, ten je přístupný pouze zaměstnancům soudu.

K budově náleží parkoviště, které je určeno pro zaměstnance a veřejnost. Jsou zde 3 parkovací stání pro osoby s pohybovým postižením.

Od parkoviště vede chodník k rampě, schodišti a hlavnímu vstupu do budovy, který je osazen půlkruhovými radiálními automatickými dveřmi se širokým otevřením (R = 2 700 mm). Tyto dveře ústí do atria v 1.NP, ve kterém je stanice výtahu a bezbariérové WC.

Navigační a orientační systém

Orientační systém je umístěn před vstupem do 1.NP Okresního soudu. Není zde žádný zvukový signál. Kanceláře jsou označeny číslem místnosti a jménem osoby, která zde sedí. Nikde není použito Braillovo písmo. vyvolávací systém je instalován pouze v rámci jednacích síní. V 1.NP je stanoviště justiční strážce a informační centrum, kteří v případě potřeby podají příslušné informace

Požadavky vyplývají ze stavebního zákona č.183/2006 Sb. a z prováděcích vyhlášek SZ - vyhláška č.398/2009 Sb.

Klientská zóna

Klientskou zónu je možné najít na informačním centru, které je umístěné v 1.NP, levá zadní část atria, prosklený úsek. Informační centrum má telefonní číslo: 566 682 611.

Úřední hodiny IC:

PONĚLÍ 7:30 - 11:00, 12:00 - 16:30

ÚTERÝ 7:30 - 11:00, 12:00 - 14:00

STŘEDA 7:30 - 11:00, 12:00 - 16:30

ČTVRTEK 7:30 - 11:00, 12:00 - 14:00

PÁTEK 7:30 - 11:00, 12:00 - 13:00

A/ Pohyb po budově soudu

Pohybové postižení

1	Lze výškové rozdíly v budově (schodiště, vyrovnávací stupně, prahy vyšší než 2 cm atd.) překonat pomocí rampy, výtahu, schodišťové plošiny? Není přístup do mezipater.	ANO	X	NE	
	Točité schodiště do jednotlivých pater mají sešikmený tvar (v: 152 mm, d: 1 250 mm, š: 210 – 400 mm). V případě jiného řešení popište jak.				
2	Jsou vstupní dveře do části soudu široké?	800 mm		900 mm	X
	Typ otevírání dveří: dvoukřídlé manuální, šířka dveří: 1 650 mm, výška prahů: bez prahů jiná změřená šířka				
3	Jsou ostatní dveře (do soudních síní) široké?	800 mm		900 mm	X
	Manuální jednokřídlé dveře do jednotlivých kanceláří o velikosti 840 mm a práh o výšce 20 mm. Manuální dvoukřídlé dveře do jednacích síní o velikosti 1 680 mm a práh o výšce 20 mm.				
4	Jsou v budově bezbariérové toalety?	ANO	X	NE	
	Bezbariérová toaleta není v části okresního soudu, ale v atriu, 1.NP, první dveře vlevo při vstupu do budovy. WC je na EUROKLÍČ.				
5	Jaké jsou rozměry bezbariérového WC? (foto v příloze)	rozměry WC			
	Velikost dveří 1 970 x 920 mm bez prahu. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Vybavení WC: mísa, zrcadlo, madlo, umyvadlo.	2 730 x 2 200 mm			
6	Jsou vstupní dveře a dveře bezbariérových WC opatřena madlem ve výšce cca 900 mm?	ANO		NE	X
7	Jsou vstupní turnikety nebo jiná bezpečnostní zařízení doplněna variantním přístupem (otvíravé dveře) pro osoby s pohybovým postižením?	ANO		NE	X

Požadavky vyplývají ze stavebního zákona č.183/2006 Sb. a z prováděcích vyhlášek SZ - vyhláška č.398/2009 Sb.

8	Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1000 x 1250 mm?	ANO	X	NE	
	Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1100 x 1400 mm?	ANO	X	NE	
	Výtah uvnitř nemá madlo a sedátko. Má zrcadlo, vstup i výstup z jedné strany, hlasové oznámení stanic. Výtah není evakuační. jiný změřený půdorys	1 100 x 2 150 x 2 200 mm			
9	Je šířka dveří výtahu min. 800 mm?	ANO	X	NE	

Sluchové postižení

10	Je v soudních síních osazena indukční smyčka?	ANO		NE	X
	Indukční smyčka není instalována v soudních síních.				
11	Je u informací (resp. v recepci nebo u ostrahy) umožněn indukční poslech?	ANO		NE	X
12	Je možné si při jednání vybrat a zajistit tlumočení pro sluchově postižené?	ANO		NE	X

Zrakové postižení

13	Je v budově dodržen vizuální kontrast na schodištích? (<i>Jde o kontrast každého prvního a posledního stupně v každém schodišťovém rameni oproti podlaze</i>)	ANO	X	NE	
14	Je výtah vybaven akustickým výstupem a osazen popiskami v Brailově písmu?	ANO		NE	X

B/ Vnější přístup k budově soudu**Pohybové postižení**

	Je od nejbližších zastávek MHD bezbariérový přístup do budovy? <i>Jde zejména o snížené nájezdy na chodníky</i>	ANO	X	NE	
15	Nejbližší MHD zastávka je na ulici Strojírenská a nazývá se Strojírenská, u Hajčmanů. Od této zastávky se dá do budovy dostat bezbariérově. Další důležitá zastávka MHD, ale i vlakové a autobusové nádraží se nachází cca 720 – 760 m od budovy a trasa je také bezbariérová.				
16	Je u budovy vyhrazené parkovací místo pro ZTP?	ANO	X	NE	
	U budovy jsou 3 parkovací místa pro ZTP.				
17	Je bezbariérový přístup do budovy hlavním vchodem?	ANO	X	NE	
	Vstup je řešen pomocí dvou nájezdových ramp o sklonu 6 %, šířce 1 500 mm. Rampy jsou opatřeny oboustranným zábradlím výšky 900 mm s vodící tyčí ve výšce 300 mm nad povrchem ramp. Mezi rampami je schodiště s 9 schody, ohraničené z pravé i levé strany zábradlím a ještě jedno je uprostřed.				
18	Je bezbariérový přístup do budovy jiným vchodem? (Jde o boční nebo zadní vchod, vjezd pro zásobování atd.)	ANO		NE	X
	Budova má boční vchod, ale ten není bezbariérový a je přístupný pouze klíčem nebo čipem. Veřejnost se do budovy tímto vstupem nedostane.				

Příloha fotodokumentace



Obr. 1, 2 Vyhrazen  parkovací st n  na parkovišti



Obr. 3, 4, 5 Bezbariérový vstup do budovy



Obr. 6, 7 Stanice a interiér výtahu



Požadavky vyplývají ze stavebního zákona č.183/2006 Sb. a z prováděcích vyhlášek SZ - vyhláška č.398/2009 Sb.



Obr. 8, 9, 10 Bezbariérové WC