

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou
Svatohavelská 93, 516 19 Rychnov na Kněžnou

tel.: 494 548 300, fax: 494 548 331/339, e-mail: podatelna@osoud.rkn.justice.cz, ID DS uqvabkk

ANALÝZA PŘÍSTUPNOSTI BUDOVY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM

Adresa budovy:

Poláčkovo náměstí 5, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, budova detašovaného pracoviště

Kontakty:

tel: +420 494 548 300

www.justice.cz/web/okresni-soud-v-rychnove-nad-kneznou/

mail: podatelna@osoud.rkn.justice.cz

Uživatelský popis

1. Přístup do budovy:

a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)

Ve vzdálenosti 300 m od soudní budovy není vyhrazené parkovací místo. Osobní vozidla OZP lze po předchozí dohodě parkovat ve dvoře budovy. Telefonní spojení na ředitele správy soudu 702 268 217, na justiční stráž 494 548 341.

Nejbližší zastávka hromadné dopravy je ve vzdálenosti cca 500 m.

b) Přístup ke vstupu do budovy

Vstup do budovy je přístupný z veřejného chodníku a vedlejší přístupové komunikace bez obrubníků a schodů.

c) Vstup do budovy – 2 vstupy

Budova je veřejnosti přístupná hlavním vchodem, vstup tvoří dvoukřídlé prosklené dveře průjezdu, které se otevírají automaticky do stran. Pohyb po budově je možný i s doprovodem. Případně si osoba s postižením může vyžádat asistenci příslušníka justiční stráže (tel. 494 548 341). V pracovní době soudu jsou otevřené stále. Šířka průjezdu je 260 cm, vhodná i pro osobní automobil. Průjezd je zakončen rolovacími vraty na dálkové ovládání. Do budovy se vchází z průjezdu po dvou schodech o výšce 20 cm jednokřídlými dveřmi o šířce 110 cm.

Druhý vstup do budovy je ve dvoře za průjezdem a rolovacími vraty, je bezbariérový. Je přístupný na požádání. Vstupní dveře ze dvora jsou dřevěné o šířce 90 cm.

Žádný ze vchodů není opatřen zvonkem, rampou, plošinou ani akustickým orientačním majákem.

V dvoupodlažní budově není k dispozici žádný výtah ani plošina.

2. Pohyb po budově – vertikální

a) Schody NE

b) Schodiště

Soudní budova má jedno podlaží, přízemí a 1. patro. Podlaží jsou propojena protilehlým dvouramenným železobetonovým schodištěm se žulovými stupni, počet schodů mezi podlažími je 23, výška schodu 15 cm, šířce 120 cm se zábradlím v celé délce ve výšce 100 cm. Mezi rameny je žulová podesta. Všechna schodiště jsou označena únikovými východy.

c) Plošina NE

d) Výtah NE

3. Pohyb po budově – horizontální

V jednotlivých podlažích jsou prostorné chodby bez vyrovnávacích stupňů.

a) Dveře

Osazeny jsou standartní dřevěné dveře o šířce 80 – 90 cm otevírané dovnitř, s dřevěnými prahy o výšce 2 cm

b) Zúžený průchod NE

c) Kontrastní značení ploch

Označen je začátek a konec schodiště, na podlaze při otevírání dveří ven.

d) Navigační a orientační systém

Na každém podlaží jsou umístěny orientační tabule s plánkem daného podlaží. Akustický signál není k dispozici.

e) Turnikety NE

f) Klientská zóna

Manipulační prostor na chodbách ve všech podlažích je dostatečný. Zóna je vždy u vedoucí soudní kanceláře, bez přepážky. Budova detašovaného pracoviště není podacím místem okresního soudu, v této budově nelze podat podání, není zde podatelně ani informační centrum. Soudní jednání jsou vedena v jednacím sále s přístupem jednokřídlými dveřmi o šířce 90 cm.

4. Bezbariérové WC

a) Popis umístění bezbariérového WC v budově

Bezbariérové WC se nachází v přízemí budovy. Je samostatné, o velikosti 210 x 170 cm, přístupné z prostorné chodby. Jednokřídlé dveře o šířce 80 cm jsou označené, otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Klozet výšky 50 cm je umístěn vpravo a je opatřen madly z obou stran, naproti se nachází umyvadlo ve výšce 80 cm. Toaleta je vybavena zrcadlem ve výšce 140 cm. Toaleta je veřejně přístupná. WC není vybaveno žádným signalizačním systémem. Toaleta je vybavena nakloněným zrcadlem. Dále je na toaletě dávkovač na tekuté mýdlo, držák toaletního papíru, držák papírových ručníků a odpadkový koš.

- | | |
|---------------------------|----|
| b) Dveře kabiny | NE |
| c) Kabina | NE |
| d) Vybavení kabiny | NE |
| e) Další vybavení | NE |

5. Ostatní důležitá upozornění pro OZP

Osobní vozidla OZP lze po předchozí dohodě parkovat ve dvoře budovy. Telefonní spojení na ředitele správy soudu 702 268 217, na justiční stráž 494 548 341.