Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou
Svatohavelská 93, 516 19 Rychnov na Kněžnou

tel.: 494 548 300, fax: 494 548 331/339, e-mail: podatelna@osoud.rkn.justice.cz, ID DS uqvabkk

ANALÝZA PŘÍSTUPNOSTI BUDOVY PRO OSOVY S POSTIŽENÍM
Aktualizace: 2.11.2026

Adresa budovy:
Svatohavelská 93, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, hlavní budova

Kontakty:
tel: +420 494 548 300
https://msp.gov.cz/web/okresni-soud-v-rychnove-nad-kneznou/
mail: podatelna@osoud.rkn.justice.cz

Uživatelský popis

1. **Přístup do budovy:**

a) **Vyhrazené parkovací stání (VPS)**
Ve vzdálenosti 300 m od soudní budovy není vyhrazené parkovací místo. Osobní vozidla OZP lze po předchozí dohodě parkovat ve dvoře budovy. Telefonní spojení na ředitele správy soudu 702 268 217, na justiční stráž 494 548 341.
Nejbližší zastávka hromadné dopravy je ve vzdálenosti cca 400 m.

b) **Přístup ke vstupu do budovy**
Hlavní vstup do budovy je přístupný z veřejného chodníku – jeden schod před nástupní plochou opatřenou žulovou dlažbou ke schodišti o velikosti 6 schodů, výška schodu 15 cm. Schody jsou opatřeny zábradlím po celé délce schodiště ve výšce 100 cm.
Boční vchod v ulici Hradební je přístupný z ulice přes žulový dlážděný dvorek o velikosti 5x10 cm. Bezprostředně před dveřmi je schodiště o velikosti 4 schodů o výšce 16 cm. Schodiště není opatřené zábradlím.
Přístup do budovy přes soudní dvůr je omezen kovovou bránou o šířce 4 m a výšce 1,2 m na dálkové ovládání, výstupem (výjezdem) do kopce v délce 20 m, a další kovovou bránou obdobného formátu.

c) **Vstup do budovy – 3 vstupy**
Budova je veřejnosti přístupná hlavním vchodem, na požádání lze použít boční vchody v ulici Hradební a ze dvora soudní budovy.
Pohyb po budově je možný i s doprovodem. Případně si osoba s postižením může vyžádat asistenci příslušníka justiční stráže (tel. 494 548 341).
Hlavní vchod je v čele soudní budovy. Vstup tvoří dvoukřídlé skleněné dveře, které se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Z prostoru zádveří hlavního vchodu vedou do interiéru další totožné dveře.
Boční vchod v Hradební ulici je opatřen dvoukřídlými dřevěnými dveřmi o šířce 150 cm. Dveře jsou opatřeny zvonkem ve výšce 170 cm. Z prostoru zádveří se vstupuje do interiéru soudu schodištěm o velikosti 20 schodů o výšce schodu 16 cm. Žádné dveře tam již nejsou.

Vstupní dveře ze soudního dvora jsou dřevěné o šířce 90 cm. Tyto dveře nejsou opatřeny zvonkem. Prostorem zádveří se vstupuje již přímo do chodby soudní budovy.
Žádný ze vchodů není opatřen rampou, plošinou ani akustickým orientačním majákem.

V třípodlažní budově není k dispozici žádný výtah ani plošina.

2. Pohyb po budově – vertikální

a) Schody NE

b) Schodiště
Každé ze tří podlaží je propojeno protilehlým dvouramenným železobetonovým schodištěm se žulovými stupni, počet schodů mezi podlažími je 25, výška schodu 16 cm, šířce 130 cm se zábradlím v celé délce ve výšce 100 cm. Mezi rameny je žulová podesta. Všechna schodiště jsou označena únikovými východy.

Dne 12. 10. 2026 byl pro potřeby osob s postižením pořízen pásový schodolez TRE52 Sunwa. Jedná se o mobilní kompenzační pomůcku. Osoba s postižením sjede nebo vyjede schodiště.

c) Plošina NE

d) Výtah NE

3. Pohyb po budově – horizontální
V jednotlivých podlažích jsou prostorné chodby bez vyrovnávacích stupňů.

a) Dveře
Standartní dřevěné dveře o šířce 80 – 90 cm otevírané dovnitř, s dřevěnými prahy o výšce 2 cm.

b) Zúžený průchod NE

c) Kontrastní značení ploch
Označen je začátek a konec schodiště, na podlaze při otevírání dveří směrem ven v souladu s předpisy BOZP.

d) Navigační a orientační systém
Na každém podlaží jsou umístěny orientační tabule s plánkem daného podlaží. Akustický signál není k dispozici.

Kanceláře jsou označeny číslem, štítkem se jménem pracovníka a názvem příslušné kanceláře ve výšce 150 cm na straně dveří, kde je klika. Jmenovka na dveřích neobsahuje Braillovo písmo.

e) Turnikety NE

f) Klientská zóna
Manipulační prostor na chodbách ve všech podlažích je dostatečný. V podatelně soudu v 1. podlaží se nachází standardní přepážka s výškou 100 cm. Infocentrum je opatřeno pultem

ve výše 100 cm. Další zóny jsou vždy u vedoucí soudní kanceláře, přepážka s výškou 100 cm. Soudní jednání jsou vedena v jednacích síních s přístupem jednokřídlovými dveřmi o šířce 90 cm.

4. Bezbariérové WC

a) Popis umístění bezbariérového WC v budově

Bezbariérové WC se nachází v 1. podlaží budovy. Součástí toalety není předsíň. Je samostatné, o velikosti 240 x 200 cm, přístupné z prostorné chodby. Jednokřídlé dveře o šířce 80 cm jsou označené, otevírají se mechanicky směrem ven a jsou opatřeny oboustranným madlem. Klozet výšky 50 cm je umístěn vlevo, naproti se nachází výlevka a umyvadlo. Klozet není opatřen madly, umyvadlo je opatřeno madlem z levé strany. Umyvadlo je ve výšce 85 cm. Toaleta je vybavena nakloněným zrcadlem. Dále je na toaletě dávkovač na tekuté mýdlo, držák toaletního papíru, držák papírových ručníků a odpadkový koš. Toaleta je uzamčená, klíč je k dispozici na podatelně téměř naproti WC. WC není vybaveno žádným signalizačním systémem. Pro pomoc je třeba volat justiční stráž – 494 548 341.

b) Dveře kabiny NE

c) Kabina NE

d) Vybavení kabiny NE

e) Další vybavení NE

5. Ostatní důležitá upozornění pro OZP

Osobní vozidla OZP lze po předchozí dohodě parkovat ve dvoře budovy.